

Vejledning til ansøgere om nedlæggelse af affaldsskakter i beboelsesejendomme.

- Ansøgningen skal stiles til Byg, byggesag@albertslund.dk
- Ejer eller ansøger med fuldmagt fra ejer af ejendommen, skal argumentere og dokumentere (redegørelse og tegningsmateriale) for at de eksisterende affaldsskakter ikke er tidssvarende ud fra en miljømæssig og økologisk vurdering, herunder med hensyn til kildesortering, og at bortskaffelsen af affaldet ikke kan ske i overensstemmelse med de nugældende regler i lovgivningen om arbejdsmiljø.
- Ansøger skal argumentere for at det ikke er muligt at modernisere affaldsskakterne inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer. Er en modernisering forbundet med meget høje omkostninger, kan det ud fra en konkret vurdering være rimeligt at meddele dispensation fra bestemmelsen, eventuelt tidsbegrænset
- Der skal fremsendes dokumentation for at der har været beboerorientering forud for projektet.
- Der skal fremsendes et konkret forslag til hvilken type affaldshåndtering der skal erstatte affaldsskakterne
- Affald & Genbrug skal godkende det konkrete affaldshåndteringsforslag. Byg inddrager Affald & Genbrug. Det er Affald & Genbrug, der kan vejlede om krav og muligheder for den fremtidige affaldsafhentning. Det er en fordel på et tidligt tidspunkt, at inddrage Affald & Genbrug”, så der kan etableres en dialog om mulighederne for affaldshåndtering.

I forbindelse med at der eventuelt gives **tilladelse** til nedlæggelse af affaldsskakter skal det dokumenteres at de nedlagte affaldsskakter brandsikres:

- Åbninger i affaldsskakt til kælderrum, skal reetableres mindst som bygningsdel klasse EI60 A2-s1,d0, som brandmodstandsevnen i etagedæk. (BS 60, som DBI anbefaler)
- Åbninger i affaldsskakt med luge placeret ud mod trapperum skal etableres i ubrændbart materiale samt sikre lugen forsvarligt mod at kunne oplukkes og brandspredning. (som DBI anbefaler, således skakt og trappe i samme sektion, såfremt skakten ikke på noget tidspunkt benyttes som føringsvej af nogen art)
- Såfremt skaktens funktion reetableres i oprindelige eller ny funktion skal den opfylde krav til en sektion svæg (BS 60), jf. BR10, kap. 5.5.2, stk. 3.

Lovgrundlag:

BR 10, kap. 8.7, stk. 6 om at der skal indrettes affaldsskakt for hver opgang i beboelsesbygninger med 3 etager og derover.

Arbejdsmiljøloven; herunder Arbejdstilsynets At-vejledning D.2.24 Indretning og brug af dagrenovationssystemer. Juli 2009.

/srh og shr maj 2015