



Nye bestemmelser for Albertslund Varmeværk

Sagsnr.: 12/5412
Sagsbehandler: OLP

Sags nr.: 12/5412

Sagsforløb: **Brugergruppen, MPU, ØU, Kommunalbestyrelsen**

Sagen afgøres i: **Kommunalbestyrelsen**

Baggrund

Forslag til nye almindelige og tekniske bestemmelser er udarbejdet af Albertslund Varmeværk i samarbejde med medlemmer fra Brugergruppen i en Ad-hoc arbejdsgruppe.

Baggrunden for udarbejdelse af nye bestemmelser til afløsning af de nuværende bestemmelser fra 1999 er primært at skabe grundlaget for en bedre drift af fjernvarmen i forsyningsområdet. Dette understøtter værkets aktiviteter for realisering af planen for fremtidens fjernvarme vedtaget i 2011.

De nye Forskrifter understøtter en helhedsorienteret bæredygtige udvikling i Albertslund på energiområdet.

Der arbejdes på at udarbejde en forkortet og lettere tilgængelig vejledning med særlig fokus på borgere/brugere og VVS-installatører. Endvidere vil der blive arrangeret møder med VVS-installatører og evt. med borgerne for at informere om de nye bestemmelser og hvordan de nye bestemmelser bedst kan efterleves i praksis.

De væsentligste ændringer i forhold til de nuværende bestemmelser er:

1. Bedre drift af brugerinstallationer er sikret ved at stille skærpede krav til bl.a. VVS-installatørerne og leverandørerne af udstyr til brugerinstallationer.
2. Skærpede krav til forbedret afkøling af fjernvarmevand
4. Direkte fjernvarme er introduceret i bestemmelserne med krav til lækageovervågning
5. Lavtemperaturfjernvarme er introduceret i bestemmelserne til udrulning i forbindelse med den forestående renovering af boligområderne
6. Ejerforhold og ansvar for vedligeholdelse og renovering af interne fordelingsledninger er introduceret.
7. Finansieringsbidrag er introduceret med det formål at understøtte investeringer i bedre drift fremover.
8. Betalingsprocedure er beskrevet

Lovgrundlag

- LBK nr. 1184 af 14/12/2011 (Varmeforsyningsloven), offentliggørelsesdato: 16-12-2011, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
- Bekendtgørelse om energispareydelse i net- og distributionsvirksomheder nummer 677 af 10. juni 2010
- BEK nr 810 af 28/06/2010 - Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10), herunder
 - DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger, 2013

Miljøkonsekvenser

Vedtagelsen af de nye bestemmelser forventes at bidrage til en positiv effekt på driften af fjernvarmen. De nye krav til de enkelte aktører (VVS-installatører, leverandører, brugere m.v.) vil medføre, at Albertslund Varmeværk på længere sigt vil kunne sænke fremløbstemperaturen og modtage fjernvarmevand fra brugerne, med en bedre afkøling, hvilket igen vil bidrage til et mindre ledningstab.

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk

T 43 68 68 68
F 43 68 69 28



Bilag

- 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.doc (57559/13)
- 2 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering.doc (57420/13)
- 3 Varmemåler diagram.pdf (57422/13)

Indstilling

Miljø- og teknikforvaltningen indstiller

1. at Almindelige Bestemmelser for Albertslund Varmeværk godkendes
2. at Tekniske Bestemmelser for Albertslund Varmeværk godkendes